

Olbia, 31/08/2020

Prot. GFD \_\_\_\_\_ D7

**OGGETTO: Disservizio fornitura alla cabina ENEL nell'impianto di Potabilizzazione Agnata .**

Trasmissione via PEC

<b>COMUNE DI OLBIA – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it">comune.olbia@actaliscertymail.it</a>
<b>COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it">protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it</a>
<b>COMUNE DI GOLFO ARANCI – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:comune.golfoaranci@pec.it">comune.golfoaranci@pec.it</a>
<b>COMUNE DI TELTI – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.telti@pec.comunas.it">protocollo.telti@pec.comunas.it</a>
<b>COMUNE DI MONTI – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:monti@pec.comune.monti.ss.it">monti@pec.comune.monti.ss.it</a>
<b>COMUNE DI PADRU – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:protocollo.@pec.comune.padru.ss.it">protocollo.@pec.comune.padru.ss.it</a>
<b>COMUNE DI ARZACHENA – Sig. Sindaco</b>	<a href="mailto:dir.aagg@pec.comarzachena.it">dir.aagg@pec.comarzachena.it</a>
<b>SIAN Olbia</b>	<a href="mailto:sian@aslolbia.it">sian@aslolbia.it</a>
<b>DISTRETTO 5</b>	<a href="mailto:antonio.catte@abbanoa.it">antonio.catte @abbanoa.it</a>

In riferimento all'oggetto si comunica che si è verificato il fuori servizio parziale dell'impianto di potabilizzazione dell'Agnata che alimenta tutto lo schema della rete Est, dovuto a problemi di alimentazione elettrica dalla cabina ENEL, con riduzione della portata immessa in acquedotto e fornita ai serbatoi di accumulo nei quali si è verificato l'abbassamento del livello con disservizio alle utenze servite nei comuni in indirizzo, con particolare riferimento agli immobili posti alle quote più alte e nelle zone servite da tratti terminali di rete.

Per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, fondamentale per garantire una corretta erogazione all'utenza, si rende necessario procedere alle seguenti limitazioni temporanee nell'erogazione all'utenza:

- **Olbia** Centro abitato e Frazioni di S. Pantaleo, Bechiddeddu e Pittulongu dalle ore 10:00 alle ore 16:00 Cali Di Portata e Pressione, **Murta Maria e Porto Istana** - Interruzione totale dell'erogazione dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- **Loiri:** limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione,
- **Porto S.Paolo** Interruzione totale dell'erogazione dalle ore 10.00 alle ore 16:00;
- **Golfo Aranci e Frazioni.** - limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione;
- **Padru e Frazioni.** - limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione;
- **Telti** - - limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione;

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia  
Tel. 0789/648080 -

Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) Prot. n. 0009984 del 31-08-2020 arrivo Cat. 1 Cl. 6

- **Monti.** - limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione;
- **Arzachena** e Frazioni - limitazione della portata immessa in rete dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con cali di portata e pressione;
- **Distretto 5.** - Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 interruzione della fornitura dal Sollevamento Idrico Monte Freare;

Si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione a seguito del ripristino della fornitura elettrica da parte del gestore della rete ENEL e del recupero dei livelli minimi dei serbatoi e, salvo imprevisti, entro gli orari sopra riportati.

I serbatoi che alimentano le reti di distribuzione saranno costantemente monitorate per consentire di mantenere l'erogazione secondo il programma e le limitazioni di cui in premessa. Sarà ns cura contenere le limitazioni qualora l'andamento dei consumi lo consenta.

Sarà ns cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di cui in premessa.

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

Si chiede cortesemente di informare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.

Distinti saluti

U.O. Produzione Distretto D7  
Il Responsabile  
Geom. Gianfranco Doneddu

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia  
Tel. 0789/648080 -