



Gestore unico del servizio Idrico Integrato dell'ATO Sardegna

Olbia, 13/08/2014

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituire l'originale ai sensi
dell'art. 6, comma 2, L. 412/91

Spett.le COMUNE DI LOIRI
Fax 0789/41016

Comune di Loiri Porto San Paolo
Provincia di Olbia Tempio
Codice Amministrazione: c_m276
Prot. in Arrivo ore 10:18:33
n. 0011659
del 14-08-2014
Categorie: B Classe: B Fax: 1

c.a Sig. Sindaco
Dr. On. Giuseppe Meloni

OGGETTO: COMUNICAZIONE CHIUSURA NOTTURNA SERBATOIO

Si comunica che in riferimento all'oggetto alle ore 23:00 del giorno scrivente verranno chiusi il serbatoio di Loiri e Monte Littu e verranno riaperti alle ore 6:00 del giorno successivo. Tale manovra permetterà di avere un livello di serbatoio ottimale e avere una pressione costante comprese le zone alte per l'intera giornata. Si fa presente che tale operazione se avrà i giusti risultati verrà effettuata anche nei giorni a seguire fino ad superare il periodo di criticità estiva.

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DI DISTRIBUZIONE D 7
Geom. Pierpaolo Capelli